

Datum: 11. Februar 2020 um 2:41 Uhr

Alarmierungsart: aPager **Dauer:** 1 Stunde 4 Minuten **Einsatzart:** Technische Hilfe

Einsatzort: Höhenstraße, 63820 Eichelsbach

Einsatzleiter: Hubertus Weis

Mannschaftsstärke: 6 Einheiten und Fahrzeuge:

• FF Eichelsbach: Mittleres Löschfahrzeug Eichelsbach 47/1

Einsatzbericht:

Die Feuerwehr Eichelsbach wurde zur Stromversogung eines Sauerstoffgerätes ins Ortsgebiet alarmiert. Aufgrund des Stromausfalles und des zuneige gehenden Akkus des Sauerstoffgerätes versorgten wir über unseren Stromgenerator das Sauerstoffgerät. Um ca. 3:10 Uhr hatten wir wieder Strom im Ortsgebiet und nach einer kurzen Überbrückungsdauer (als Sicherheit bei erneutem Stromausfall) rückten wir wieder ins Gerätehaus ein.

Freiwillige Feuerwehr Eichelsbach Veröffentlicht: 11.02.2020 02:41:00 Gedruckt: 03.11.2025 20:45:51 THL klein Stromversorgung
Autor: admin

Seite 1